



Informácia pre OIK Mochovce

6. 3. 2026, Kalná n. Hronom

Legislatíva a právo

- nový stavebný zákon č. 25/2025 – prechodné ustanovenia pre existujúce JZ a NJZ s umiestňovacím rozhodnutím sa postupuje podľa doterajších predpisov
- spoľahlivosť a vstupy osôb do JZ – rokovanie na Prezídium Policajného zboru, 30. 1. 2026
- novela vyhlášky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality – č. 204/2025 Z. z. - komerčné položky v JZ, nadobudla účinnosť 1. 1. 2026
- vydávanie bezpečnostných návodov: oponentúra BNS komerčné položky v jadre sa uskutoční 20. 3. 2026

Strategická EIA

- k strategickému dokumentu Politika, zásady a stratégia bezpečného využívania jadrovej energie a ionizujúceho žiarenia v Slovenskej republike
- verejné prerokovanie strategického dokumentu a správy o hodnotení: 19.12.2025 o 13:00, ÚJD SR Bratislava
- ustanovenie spracovateľa odborného posudku – MŽP SR 13. 2. 2026: RNDr. Hanušík, CSc.

Koordinačný výbor štátnych orgánov pre bezpečné využívanie jadrovej energie a ionizujúceho žiarenia v SR

- podpísaná vykonávacía dohoda o spolupráci s prezídiom HaZZ
- ďalšie zasadnutie Koordinačného výboru 2. 4. 2026

Národná správa podľa Dohovoru o jadrovej bezpečnosti

- príprava odpovedí na otázky cudzích štátov voči SR – potreba zaslať do MAAE do 16. 3. 2026

Rozhodnutia:

- za rok 2025 celkovo vydaných **578** rozhodnutí, z toho:
 - 434 podľa atómového zákona,
 - 9 podľa stavebného zákona
 - 1 o uložení pokuty (3. blok EMO – zvýšená teplota v HZ, porušenie úradom schválenej dokumentácie
 - 134 podľa správneho poriadku

Inšpekčná činnosť

- za rok 2025 sa uskutočnilo **190** inšpekcií, z toho neplánovaných 18
- k 16. 1. 2026: ukončených 116 inšpekcií – 5 protokolov, ostatné ukončené záznamom

- v roku 2026 sú plánované inšpekcie:
 - počas prevádzky aj počas GO,
 - kvalifikácia metód a personálu pre NDT
 - príprava na ďalšie PHJB – V-2, EMO12
 - bezpečnostné systémy, jadrové materiály, fyzická ochrana
 - oblasť nakladania s RaO
 - súčasťou plánu je inšpekcia na priebeh fyzikálneho a energetického spúšťania, keďže predpokladáme vydanie povolenia na uvádzanie MO4 do prevádzky

Preprava jadrového paliva a RAO

- priebežné zásobovanie ČJP, schválenie kontajnera VBK na prepravu RAO a kontajnera PKIII + inšpekcie počas prepráv

Skladovanie JP

- ČJP – v EMO 12 a MO 34 prebehla úspešná rekonštrukcia a rozšírenie skladovacích čerstvého paliva
- VJP – štandardné skladovanie v bazénoch pri reaktore, v mokrej aj suchej časti MSVP
- za rok 2025: 15 inšpekcií bezpečného skladovania ČJP a VJP, bez závažných zistení

Vyrad'ovanie

- **A-1** – do vydania povolenia na V. etapu výhradne činnosti zabezpečujúce jadrovú bezpečnosť a kontinuitu vyrad'ovania, po nadobudnutí právoplatnosti záverečného stanoviska MŽP SR podaná žiadosť na MŽP SR o záväzné stanovisko, pripravený návrh rozhodnutia
- **V-1** – pokračovanie v súlade s povolením na II. etapu, realizované projekty D4.4C - Demontáž systémov v kontrolovanom pásme a D4.7 - Dekontaminácia a demolácia budov
- **TSÚ KRAO** – optimalizácia spracovateľských kapacít– zariadenie na VT lisovanie
- **FS KRAO** – opakované periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti k 8.10.2025
- **IS KRAO** – opakované periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti k 1.12.2025
- **RÚ RAO** – nízko aktívne RAO ukladané do 3. dvojrada, 4. dvojrada výstavba ukončená, vydané kolaudačné rozhodnutie (č. 79/2026, očakávané nadobudnutie právoplatnosti 26. 3. 2026)

Prevádzka JE V-2

- prevádzka stabilná plynulá prevádzka, prebieha veľká rekonštrukcia ventilátorových chladiacich veží (zostáva zrekonštruovať posledné 2 bunky z 12), problémy s viacerými meraniami PAMS na 4. bloku
- inšpekcie počas prevádzky oboch blokov, počas GO, overovanie osobitných odborných spôsobilostí vybraných zamestnancov, schvaľovanie nového typu paliva RSE (rovnaké ako sa už používa na EMO12) - 25. 2. 2026 zverejnený návrh rozhodnutia

SUMÁR:

Prevádzka JZ v lokalite Bohunice, vyrad'ovanie JE A-1 a V-1, činnosti nakladania s RAO a VJP, ako aj prepravy RA materiálov zo strany ÚJD SR za minulé obdobie hodnotená ako spoľahlivá a bezpečná

Lokalita Mochovce

EMO 12 – stabilná plynulá prevádzky na 100% výkone

EMO 3 – plynulá skúšobná prevádzka bez udalostí s vplyvom na jadrovú bezpečnosť

MO 4 – ukončenie neaktívnych skúšok, vykonané všetky predprevádzkové kontroly, predloženie správy o pripravenosti bloku na uvádzanie do prevádzky po zapracovaní pripomienok ÚJD SR, prebieha ešte odstraňovanie nedorobkov a nezhôd

- 17. 12. 2025 – prebehlo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním k stavebným objektom 4. bloku MO34

- posudzovanie záverečnej správy o vyhodnotení pripravenosti bloku na spúšťanie – vyhodnotenie neaktívneho testovania; prebieha príprava návrhu rozhodnutia k povoleniu na uvádzanie MO4 do prevádzky

SUMÁR:

Prevádzka JZ v lokalite Mochovce zo strany ÚJD SR za minulé obdobie hodnotená ako spoľahlivá a bezpečná

6. 3. 2026

Mgr. Miriam Vachová, riaditeľka kancelárie ÚJD SR